



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Октябрьского АО г. Омска

(наименование органа государственного контроля (надзора))
644024 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33

E-mail: ogpnoo@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 185/1/1-17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11», заведующему Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11»

Бакатиной Наталье Николаевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы А.В. Табаченко от «04» декабря 2018 года № 185, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут 12 декабря 2018 года по 14 часов 00 минут 21 декабря 2018 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Подолец Максимом Сергеевичем территории и помещений Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11», осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, проспект Космический, 18 «А», корп. 6

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующим Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11» Бакатиной Натальей Николаевной

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
185/1/1-1	Двери эвакуационных выходов из помещений 1-го этажа подвальных помещений закрыты изнутри на	п. 35 Правил противопожарного режима и Российской Федерации утвержденных Постановлением	01.10.2019	

	замок, не позволяющий осуществлять их открытие без ключа	Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	
185/1/1-2	система пожарной сигнализации не обеспечена дублированием светового и звукового сигнала на тульят подразделении пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2019
185/1/1-3	системы и установки противопожарной защиты находятся в неисправном состоянии (фактически система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и установки пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, проверено при срабатывании; прибор приемно-контрольный выдает световую индикацию о неисправности; световые указатели «Выход» не включаются)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019
185/1/1-4	допускаются к работе лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически не обучены мерам пожарной безопасности работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации)	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019
185/1/1-5	пожарные извещатели в помещениях размещены на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников (фактически в помещениях групп № 6 и инвентарной, № 4 и инвентарной, № 5, № 1 и инвентарной, № 3, №2, № 9, № 8, вестибюль 2-го этажа, прачечной, музыкальный зал и инвентарная, склад напротив кабинета логопеда, кабинет напротив кабинета закупа, спортивный зал и инвентарная, помещении перед электропитовою, санузлы, медицинский блок, склад бассейна, лаборатория бассейна, инструкторская бассейн, раздевалки мальчиков и девочек, помещений пищеблока)	ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2019
185/1/1-6	стропила и обрешетки кровли не подвержена обработке огнезащитным составом	ч. 5, 6 ст. 52, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012	01.10.2019
185/1/1-7	на дверях помещений производственного и складского назначения (фактически все инвентарные: склады, прачечная и т.п.) не обеспечены обозначение их категорией по взрывопожарной и	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019

	пожарной опасности, а также класса зоны и соответствии с пп. 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
185/1/1-8	в детском саду не организована работа по заделке горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости, образовавшихся отверстий и щелей в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (фактически в помещениях 1-го, 2-го этажей, подвала, электротехникой)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-9	помещения лифтовой на 1-м и 2-м этажах не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	ч. 1, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 38 таблицы А3 СП 5.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-10	пожарные извещатели в коридоре пищеблока размещены на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия	ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-11	допускается вентиляция светильников со снятыми колпаками (растопылками) предусмотренными конструкцией светильника в помещении хранения ламп в подвале и в проходе в прачечной	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-12	коридор 2-го этажа предусмотрен шириной менее 1 м, с учетом его уменьшения на ширину дверного полотна из помещений, открывающихся в коридор (коридор 1,8 м, двери 0,82 м, уменьшенная ширина коридора 0,98 м)	ч. 1,2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-13	коридор 1-го этажа (в пищеблоке) предусмотрен шириной менее 1 м, с учетом его уменьшения на ширину дверного полотна из помещений, открывающихся в коридор (коридор 1,58 м, двери 0,9 м, уменьшенная ширина коридора 0,68 м)	ч. 1,2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-14	на путях эвакуации (коридор подвального отсека) из помещений прачечной непосредственно наружу допускается размещение посторонних предметов	п. 23 (ж), п. 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-15	в подвале допускается хранение посторонних предметов	п. 23 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-16	из коридоров 1-го и 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (фактически 1 этаж: более 22 м, 2 этаж: более 21 м) не предусмотрено	ч. 1, п. 1 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.10.2019	

	удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции			
185/1/1-17	в жилых помещениях групповых ячеек, в других жилых помещениях с пребыванием детей, кабинетах в других помещениях для покрытия пола допускается линолеум класса пожарной опасности ниже КМ 2 (фактически группа горючести Г4-сильногорючее, класс пожарной опасности КМ 5)	ч. 6, 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору Подолец М.С.

Уполномоченность, функция, назначение государственного инспектора по пожарному надзору



М.Д.П.

«21» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий Бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11» Бакатина
Наталья Николаевна

«21» декабря 2018 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области: 8 (3812) 94-83-33

	замок, не позволяющий осуществлять их открытие без ключа	Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	
185/1/1-2	система пожарной сигнализации не обеспечена дублированием светового и звукового сигнала на тульят подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2019
185/1/1-3	системы и установки противопожарной защиты находятся в неисправном состоянии (фактически система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и установки пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, проверено при срабатывании; прибор приемно-контрольный выдает световую индикацию о неисправности; световые указатели «Выход» не включаются)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019
185/1/1-4	допускаются к работе лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (фактически не обучены мерам пожарной безопасности работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации)	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019
185/1/1-5	пожарные извещатели в помещениях размещены на расстоянии менее 0,5 м до электросветильников (фактически в помещениях групп № 6 и инвентарной, № 4 и инвентарной, № 5, № 1 и инвентарной, № 3, №2, № 9, № 8, вестибюль 2-го этажа, прачечной, музыкальный зал и инвентарная, склад напротив кабинета логопеда, кабинет напротив кабинета закупа, спортивный зал и инвентарная, помещении перед электропитовою, санузлы, медицинский блок, склад бассейна, лаборатория бассейна, инструкторская бассейн, раздевалки мальчиков и девочек, помещений пищеблока)	ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2019
185/1/1-6	стропила и обрешетки кровли не подвержена обработке огнезащитным составом	ч. 5, 6 ст. 52, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012	01.10.2019
185/1/1-7	на дверях помещений производственного и складского назначения (фактически все инвентарные: склады, прачечная и т.п.) не обеспечены обозначение их категорией по взрывопожарной и	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019

	пожарной опасности, а также класса зоны и соответствии с пп. 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
185/1/1-8	в детском саду не организована работа по заделке горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости, образовавшихся отверстий и щелей в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (фактически в помещениях 1-го, 2-го этажей, подвала, электротехникой)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-9	помещения лифтовой на 1-м и 2-м этажах не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели)	ч. 1, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 38 таблицы А3 СП 5.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-10	пожарные извещатели в коридоре пищеблока размещены на расстоянии менее 1 м от вентиляционного отверстия	ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-11	допускается деградация светозащитной со снятыми колпачками (растезиваемыми) предусмотренными конструкцией светозащитки в помещении хранения ламп в подвале и в проходе в прачечной	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-12	коридор 2-го этажа предусмотрен шириной менее 1 м, с учетом его уменьшения на ширину дверного полотна из помещений, открывающихся в коридор (коридор 1,8 м, двери 0,82 м, уменьшенная ширина коридора 0,98 м)	ч. 1,2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-13	коридор 1-го этажа (в пищеблоке) предусмотрен шириной менее 1 м, с учетом его уменьшения на ширину дверного полотна из помещений, открывающихся в коридор (коридор 1,58 м, двери 0,9 м, уменьшенная ширина коридора 0,68 м)	ч. 1,2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
185/1/1-14	на путях эвакуации (коридор подвального отсека) из помещений прачечной непосредственно наружу допускается размещение посторонних предметов	п. 23 (ж), п. 36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-15	в подвале допускается хранение посторонних предметов	п. 23 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2018 № 390	01.10.2019	
185/1/1-16	из коридоров 1-го и 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (фактически 1 этаж: более 22 м, 2 этаж: более 21 м) не предусмотрено	ч. 1, п. 1 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.10.2019	

	удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции			
185/1/1-17	в жилых помещениях групповых ячеек, в других жилых помещениях с пребыванием детей, кабинетах в других помещениях для покрытия пола допускается линолеум класса пожарной опасности ниже КМ 2 (фактически группа горючести Г4-сильногорючее, класс пожарной опасности КМ 5)	ч. 6, 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору Подделец М.С.

Уполномоченность, функция, назначение государственного инспектора по пожарному надзору



«21» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий Бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 11» Бакатина
Наталья Николаевна

«21» декабря 2018 года